

Dossier d'Enregistrement

Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois Déchèterie de Villefranche-sur-Cher 41200 VILLEFRANCHE-SUR CHER

DOSSIER D'ENREGISTREMENT POUR UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)

PJ09 – ANNEXES INCIDENCES



Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois

Porte des Béliers – 13 rue Normant – BP 31 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Contact : M. Pierre-Marie BERLU

Service Déchets Ménagers

AFFAIRE N°: 2209E14Q2000040

Version du rapport : V00

Date d'édition du rapport : 19/02/2024

AUTEUR: Mathilde LAMBERT

Email: mathilde.lambert@socotec.com; Tél.: 02 47 70 40 35

SOCOTEC - Agence Environnement & Sécurité - Centre-Val de Loire

2, Allée du Petit Cher – BP 40155 – 37551 Saint Avertin Cedex Tél : (+33)2 47 70 40 40 - Fax : (+33)2 47 70 40 01

ANNEXES

• ANNEXE 1 : Avis du SDIS – réserve incendie



ANNEXE 1

Avis du SDIS - Réserve incendie

Déchets Ménagers

De:

Emmanuel PONTLEVOY <emmanuel.pontlevoy@sdis41.fr>

Envoyé:

lundi 13 novembre 2023 16:50

À:

Déchets Ménagers; RIOLAND Pascal - DREAL Centre/UID37-41/PDR

Objet:

DECI site échetterie Villefranche sur cher

Bonjour pour faire suite à ma visite sur site et à votre demande d'avis pour améliorer la DECI d'un secteur dépourvu de point d'eau incendie (PEI) qui concerne un établissement de type déchèterie avec un statut Enregistrement au titre des ICPE du fait de la quantité de déchets stockés sur site.

La réglementation vous impose de disposer d'un point d'eau de 60 m3/h en capacité de couvrir les limites du site avec une distance de 100m et non pas 90m3/h comme le demande votre bureau d'étude mais seule la DREALvva confirmer ce chiffre.

Avis du SDIS 41

Le SDIS 41 propose l'implantation d'une réserve incendie de type souple d'un volume de 120 m3 à moins de 100 mètres des limites du site à défendre.

Les aménagements demandés devront être conformes au Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI)

je reste à votre disposition

Adjudant-Chef Emmanuel PONTLEVOY

Sapeurs-Pompiers Loir-et-Cher Prévisionniste Pôle Opérationnel

emmanuel.pontlevoy@sdis41.fr

tel: 06 30 63 35 94 / 02 54 51 54 19

Fax: 02 54 51 54 55

SDIS 41 - 11-13 Avenue Gutenberg - CS 74324 - 41043 BLOIS Cedex